

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.
Испытательный лабораторный центр

ЛСГИ, ЛМБИ

(наименование лабораторного подразделения, в котором проводились испытания)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510527
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 19.08.2015

142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Российская, д.26 Телефон: 37-42-69 Факс: 37-42-70 E-mail: serpuhov@cgemo.ru
142306, Московская область, г. Чехов, ул. Дружбы, д.1 Телефон: 23-58-94 Факс: 23-58-94 E-mail: chehovffguz@mail.ru
ИНН 5029081629 КПП 504302001 ОГРН 1055005109147



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

(должность лица утверждающего протокол)

 Булдина О.И.

(подпись, инициалы, фамилия)

16 ИЮЛЯ 2026

(дата утверждения и выдачи протокола)

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№13.3222-26

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Комфорт"

2. Юридический адрес: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, д. 46, к.3, офис 6, лит. А
Фактический адрес: Московская область, г.о. Ступино, д.Шелково, к.п. "Шелково Форест"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 4 л

4. Место отбора: ООО "Комфорт", Московская область, г.о.Ступино, д.Шелково, КП "Шелково Форест", ВЗУ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.06.2026 11:10

Ф.И.О., должность: Веснина А. Е., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.

Условия доставки: доставлено автотранспортом, контейнер-холодильник, t+4°C, пломбир №20

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2026 12:00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 1544

Цель исследований, основание: Проведение мероприятий по договору, договор № 24/1 от 13.03.2026

Проба отобрана в присутствии инженера Корнякова А.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.2.26.3222 13

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр CARY 60	№ MY16080014	С-ТТ/29-10-2025/477771008 от 29.10.2025	28.10.2026
2	Колориметр фотоэлектрический КФК-3	№ 0500134	С-ТТ/11-07-2025/446787823 от 11.07.2025	10.07.2026
3	Весы лабораторные электронные Adventurer AR 2140	№ 1226220269	С-ТТ/12-05-2026/525256989 от 12.05.2026	11.05.2027

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям. Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

ПЛИ №13.3222 -26 от

16 ИЮЛЯ 2026

4	Анализатор жидкости «Флюорат – 02-3М»	№1061	С-МА/29-07-2025/451176936 от 29.07.2025	28.07.2026
5	рН-метр «Эксперт-рН»	№2863	С-ТТ/22-04-2026/521907763 от 22.04.2026	21.04.2027

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.06.2026 12:30 Лабораторный номер 3222 - 914 испытания проведены по адресу:: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Российская, д.26 Дата начала испытаний 23.06.2026 12:30 Дата окончания испытаний 23.06.2026 17:40					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	град. цветности	менее 5	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Дополнительная информация: Результаты испытаний №№ 4-5 менее нижнего предела определения НД на метод исследования Испытания проводил(и): Маляр О. В., эксперт-химик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах., Гончарова О. А., химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.06.2026 12:30 Лабораторный номер 3222 - 914 испытания проведены по адресу:: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Российская, д.26 Дата начала испытаний 23.06.2026 12:30 Дата окончания испытаний 23.06.2026 17:40					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,57±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 ФР.1.31.2024.50028
2	Сухой остаток	мг/дм3	331±33	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость	°Ж	6,5±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (п.4)
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,64±0,13	не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900)
5	Нефтепродукты	мг/дм3	0,015±0,005	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (ФР.1.31.2012.13169)
6	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм3	0,13±0,04	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (ФР.1.31.2014.17189)
7	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (ФР.1.31.2006.02371)
Дополнительная информация: Результаты испытаний №№ 1-6 выданы с учетом погрешности при Р=0,95. Результаты испытаний № 7 менее нижнего предела определения НД на метод исследования Испытания проводил(и): Маляр О. В., эксперт-химик филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.06.2026 12:10 Лабораторный номер 3222 - 1790 испытания проведены по адресу:: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Российская, д.26 Дата начала испытаний 23.06.2026 12:10 Дата окончания испытаний 25.06.2026 09:52					
1	Обобщенные колиформные бактерии в 100 см3	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	КОЕ/см3	3	не более 50	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-п.5.3)
Испытания проводил(и): Маслова Е. М., врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за подготовку и проверку протокола:

Морозова И. Э., начальник отделения-инженер ОПРИКП

конец протокола испытаний № 13.3222-26

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям. Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.
 ПЛИ №13.3222 -26 от

16 ИЮЛЯ 2026

стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.
Испытательный лабораторный центр

ЛМБИ


(наименование лабораторного подразделения, в котором проводились испытания)

142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Российская, д.26 Телефон: 37-42-69 Факс: 37-42-70 E-mail: serpuhov@cgemot.ru
142306, Московская область, г. Чехов, ул. Дружбы, д.1 Телефон: 23-58-94 Факс: 23-58-94 E-mail: chehovffguz@mail.ru
ИНН 5029081629 КПП 504302001 ОГРН 1055005109147



УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ
(должность лица утверждающего протокол)

 Булдин О.И.
(подпись, инициалы, фамилия)

16 ИЮЛЯ 2026

(дата утверждения и выдачи протокола)

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№13.3222-26/1

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Комфорт"

2. Юридический адрес: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, д. 46, к.3, офис 6, лит. А
Фактический адрес: Московская область, г.о. Ступино, д.Шелково, к.п. "Шелково Форест"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 4 л

4. Место отбора: ООО "Комфорт", Московская область, г.о.Ступино, д.Шелково, КП "Шелково Форест", ВЗУ

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.06.2026 11:10

Ф.И.О., должность: Веснина А. Е., фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.

Условия доставки: доставлено автотранспортом, контейнер-холодильник, t+4°C, пломбир №20

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2026 12:00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 1544

Цель исследований, основание: Проведение мероприятий по договору, договор № 24/1 от 13.03.2026

Проба отобрана в присутствии инженера Корнякова А.В.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 1.2.26.3222 13

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.06.2026 12:10 Лабораторный номер 3222 - 1790 испытания проведены по адресу:: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Российская, д.26 Дата начала испытаний 23.06.2026 12:10 Дата окончания испытаний 25.06.2026 09:52					
1	E.coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Enterococcus	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021
Испытания проводил(и): Маслова Е. М., врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за подготовку и проверку протокола:

Морозова И. Э., начальник отделения-инженер ОПРИКП

конец протокола испытаний № 13.3222-26/1